


KYLMÄ- JA PAKASTE-LAITTEET (Kaupan kylmä) Sivu 1		Huoltopöytäkirja <input type="checkbox"/>	_____ . ____ . 201	
		Käynnistyspöytäkirja <input checked="" type="checkbox"/>	27 . 2 . 2017	
		Itselleenluovutus <input type="checkbox"/>	_____ . ____ . 201	
Asiakas / Kohde Liha ja Makkarakauppa		Työn suorittaja Kaivola, Kanninen, Wahlman		
Laitemalli Rivacold ERM145Z1212		Laitetunnus JK 4		
KOMPRESSORIPAKETTI	Jäähd.teho 4 kW	Kylmäaine R404A	Kylmäainetäyttö 8 Kg	
1. Kompr. virtamittaus (A)		C1		
Osakäämi		L1 3,39		
		L2 3,46		
		L3 3,61		
2. Kontaktorien/ylivirtasuojien tarkastus		ok		
3. Tehonsäätötoiminnan tarkastus		-		
4. Kylkipuhaltimen tarkastus		-		
5. Öljylasi/öljymäärän tarkastus		ok		
6. Öljypainekeytkimen testaus		-		
7. Kampikammion lämmittimen virta (A)		0,12		
8. Korkeapainemittaus (bar)		15	9. Korkeapainelaukaisu (bar)	28
10. Matalapainemittaus (bar)		3,6	11. Matalapainelaukaisu (bar)	2,5
12. Kylmäainemäärän tarkastus		ok	13. Laitoksen kylmäainevuototarkastus	ok
14. Varoventtiilien tark. 1...n kpl		ok		
ILMALAUHDUTIN		PUH. 1		
14. Puhallinmoottorien tarkistus		ok		
15. Puhallinmoottorien kontaktorien tarkistus		Tyristori		
16. Puhallinmoottorien ohjaustoiminnan tarkastus		ok		
17. Lauhdutus patterin puhdistus (pesu erillishinta)		ok		
KÄYTTÖPANELI		Tyyppi Danfoss OptymaControl		
18. Toiminnan tarkistus		ok	19. Hälytysten ja jälleenannon toiminnan tarkastus	-
KALUSTEET	Kylmiö	Kylmiö		
Tunnus	Pos. 8	Pos. 9		
Puhaltimet	ok	ok		
Kontaktorit	ok	-		
Tippavesialtaat	ok	ok		
Viemärien toiminta	ok	ok		
Sulatusvastukset	5,02 A	-		
Allasvastukset	-	-		
Viemärin saattovastus	-	-		
Sulatusaika min	40	30		
Sulatus jaksot kpl	3	3		
Sulat.loppulämpö (°C)	15	15		
Lattia- ja karmivastus	-	-		
Yli/alipaineventtiili	-	-		
Munakellon toiminta	-	-		
Oven hätäpainike	-	-		
Termostaatin asetus	1,5	10		
Huoneen lämpötila	2,8	8,9		